

석유제품 품질검사 결과서(2월)

○ 업체명 : 여천NCC(주)

○ 검사구분 : 의무검사 (부산물인석유제품생산판매업자)

| 시료채취장소 | 검 사 품 명 | 건수 | 시료채취일 | B/L No. | 탱크번호 | 판 정 |
|------------------|----------|----|-----------|---------|----------------------|-----|
| 여천NCC(주) 여수공장 | 용제 4호 | 1 | 2017.2.6. | - | UFB-118 | 합 격 |
| | 부생연료유 2호 | 1 | | - | 전남80바7081 (6번째 칸) | 합 격 |

검사건수 2 건

시험결과 성적서

○ 품 명 : 부생연료유2호

○ 업소명 : 여천NCC(주)

| 항 목 | 품 질 기 준 | | 시험결과 |
|-------------------------------|--|---------------|----------|
| | 1호(등유형) | 2호(중유형) | 2 호(중유형) |
| 유동점 (℃) | -20.0이하 | | -50.0미만 |
| 인화점 (Tag,℃) | 40이상 | | 44 |
| 동점도 (40℃, mm ² /s) | 0.9이상 ~ 1.8이하 | 0.9이상 ~ 3.0이하 | 1.1 |
| 증류성상 (90%유출온도, ℃) | 180이상 ~ 290이하 | 160이상 ~ 270이하 | 194 |
| 동판부식 (50℃, 3h) | 1 이하 | | 1 |
| 물과 침전물 (부피%) | - | 0.5이하 | 0.005미만 |
| 10%잔유중 잔류탄소분(무게%) | 0.15이하 | 15이하 | 0.1 |
| 회분 (무게%) | 0.02이하 | 0.05이하 | 0.01미만 |
| 황분 (무게%) | 0.1이하 | 0.2이하 | 0.01 |
| 밀도@15℃(kg/m ³) | 850이하 | - | - |
| 색 (육안식별) | 파란색 | 검은색 | 검은색 |
| 식별제 첨가량 (mg/L) | 10이상 | 10이상 | 48 |
| 시료채취일자 | 2017. 2. 6. | | |
| 탱 크 번 호 | 전남80바7081(6번째 칸) | | |
| 판 정 | 합격 | | |
| 시 험 방 법 | 본 시험은 KS M ISO 3016, KS M 2010, KS M ISO 3104, KS M ISO 3405, KS M ISO 2160, KS M 2115, KS M 2017, KS M ISO 6245, KS M ISO 8754, KPETRO-STM-9에 의하였음. | | |
| 비 고 | | | |