



한국석유관리원 호남지사




수신자 여천NCC(주) 여수공장장
(경유)

제목 석유제품 품질검사 결과 송부

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원하오며 품질검사업무 협조에 감사드립니다.
2. 「석유및석유대체연료사업법」 제25조에 의거하여 2009년 10월 6일에 채취한 석유제품 2건에 대한 품질검사 결과는 "합격"임을 알려드리며, 이와 관련한 문의사항은 호남지사 담당자(☎062-943-4313, 박진영)에게 연락주시면 성실하게 답변 드리겠습니다.

- 붙임 1. 품질검사결과서 1부.
2. 시험결과성적서 1부. 끝.

한국석유관리원 호남지



대리 박진영 검사팀장 김영규 호남지사장 10/20 김정익

한조자

시험 검사팀-2452 (2009. 10. 20.) 접수
우 506-020 광주광역시 광산구 남동3길 43 (도산동 1114) / www.kpetro.or.kr
전화 062-943-4313 전송 062-943-4315 / sososs76@kpetro.or.kr / 공개

품질 검사 결과서

회사명 : 여천NCC(주)

검사구분 : 의무검사(석유정제업자, 공장)

시료채취장소	검사항목명	건수	시료채취일	B/L No.	탱크번호	판정
여수공장	용제4호	2	2009. 10. 6.	-	U-FB118	합격
	부생연료유2호				U-FB123A	합격

부생연료유 시험결과 성적서

회사명 : 이천NCC(주)

항 목	품 질 기 준		시험결과
	1호(등유형)	2호(중유형)	2 호
유동점 (℃)	-20.0이하		-50.0
인화점 (Tag,℃)	40이상		48
동점도(40℃, mm/s)	0.9이상 ~ 1.8이하	0.9이상 ~ 3.0이하	1.3
90%유출온도(℃)	180이상 ~ 290이하	160이상 ~ 270이하	191
동판부식(50℃, 3h)	1 이하		1
물과침전물 (부피%)	-	0.5이하	0.1이하
10%잔유중 잔류 탄소분(무게%)	0.15이하	15이하	1이하
회 분(무게%)	0.02이하	0.05이하	0.01이하
황 분(무게%)	0.1이하	0.2이하	0.1이하
밀도@15℃(kg/m³)	850이하	-	-
색 (육안시변)	파란색	검은색	검은색
식변제첨가량(mg/L)	10이상	10이상	17
시료채취일자	2009. 10. 6.		
탱 크 번 호	U-FB123A		
판 점	합 격		
시 험 방 법	본 시험은 KS M 2610 : 2005, KS M 10370 : 2006, KS M 2115 : 2006, ASTM D 6749-02, KS M 2002 : 2006, KIPeQ-STM-9- 2006 에 의하였음.		
비 고			