

"고객과 함께 미래로 나아가는 세계적인 석유관리 전문기관"



한국석유관리원호남지사



수신자 여천NCC(주) 여수공장 대표
(경유)

제목 석유제품 품질검사 결과 통보


1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「석유 및 석유대체연료 사업법」 제25조에 의거 2010년 4월 13일에 채취한 석유제품 2건에 대한 품질검사 결과는 "합격"임을 알려드리며,

3. 이와 관련하여 문의사항이 있으시면 호남지사 담당자(전화:062-943-4313, 조성모)에게 연락주시면 성실하게 답변드리겠습니다.

첨임 1. 품질검사 결과서 1부
2. 시험결과 성적서 1부, 끝.

한국석유관리원호남지사



대리 조성모 검사원장 김영규 호남지사장 김홍익

첨조지

시행 검사원-1361 (2010.04.27) 접수
우 506-020 광주광역시 광산구 남동3길 43(도산동 1114) / www.kpetro.or.kr
전화 062-943-4313 전송 062-943-4315 / smjo@kpetro.or.kr / 공개

품질 검사 결과서

회사명 : 여천NCC(주)

점사구분 : 의무점사(식유정제인자, 공장)

시료채취장소	검사품명	건수	시료채취인	B/L No.	뱅크번호	판정
여수공장	용제4호	2	2010. 4. 13		UFB118	합격
	부생연료유2호				UFB123A	합격

부생연료유 시험결과 성적서

회사명 : 여천NCC(주)

항 목	품 질 기 준		시험결과
	1호(등유형)	2호(중유형)	2 호
유동점 (℃)	-20.0이하		-50.0
인화점 (Tag,℃)	40이상		48
동점도(40℃, mm ² /s)	0.9이상 ~ 1.8이하	0.9이상 ~ 3.0이하	1.5
90%유출온도(℃)	180이상 ~ 290이하	160이상 ~ 270이하	192
동판부식(50℃, 3h)	1 이하		1
불과침전물 (부피%)	-	0.5이하	0.1미만
10%잔유중 잔류탄소분(무게%)	0.15이하	15이하	1미만
회 분(무게%)	0.02이하	0.05이하	0.01미만
황 분(무게%)	0.1이하	0.2이하	0.1미만
밀도@15℃(kg/m ³)	850이하	-	
색 (육안식별)	파란색	검은색	검은색
식별제첨가량(mg/L)	10이상	10이상	18
시료채취일자	2010. 4. 13.		
탱 크 번 호	UFB123A		
판 정	합 격		
시 험 방 법	본 시험은 KS M 2610 : 2005, KS M 10370 : 2006, KS M 2115 : 2006, ASTM D 6749-02, KS M 2002 : 2006, KIPeQ-STM-9- 2006 에 의하였음.		
비 고			