



한국석유관리원 호남지사




수신자 여천NCC(주) 여수공장장
(경유)

제목 석유제품 품질검사 결과통보

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 「석유 및 석유대체연료 사업법」 제25조에 의거 2010년 9월 9일 채취한 석유제품 2건에 대한 품질검사 결과는 "합격"임을 알려드리며,
3. 이와 관련하여 문의사항이 있으시면 호남지사 담당자(전화:062-943-4313, 조성모)에게 연락주시면 성실하게 답변드리겠습니다.

- 붙임 1. 품질검사 결과서 1부
2. 시험결과 성적서 1부, 끝.

한국석유관리원 호남지



대리 조성모 검사명장 김명규 호남지사장 김중익 09/28

연주자

시행 검시일-2919 (2010.09.28.) 접수 10/8 ()

우 506-020 광주광역시 광산구 남동3길 43(도산동 1114) / www.kpetro.or.kr
전화 062-943-4313 전송 062-943-4315 / smjo@kpetro.or.kr / 공개

부생연료유 시험결과 성적서

회사명 : 여천NCC(주)

항 목	품 질 기 준		시험결과
	1호(등유형)	2호(중유형)	2 호
유동점 (℃)	-20.0이하		-50.0
인화점 (Tag,℃)	40이상		45
동점도(40℃, mm ² /s)	0.9이상 ~ 1.8이하	0.9이상 ~ 3.0이하	1.2
90%유출온도(℃)	180이상 ~ 290이하	160이상 ~ 270이하	190
동판부식(50℃, 3h)	1 이하		1
물과침전물 (부피%)	-	0.5이하	0.1이하
10%잔유중 잔류탄소분(무게%)	0.15이하	15이하	1이하
회 분(무게%)	0.02이하	0.05이하	0.01이하
황 분(무게%)	0.1이하	0.2이하	0.1이하
밀도@15℃(kg/m ³)	850이하	-	-
색 (육안식별)	파란색	검은색	검은색
식별제첨가량(mg/L)	10이상	10이상	20
시료채취일자	2010. 9. 9.		
탱 크 번 호	FB123A		
판 정	합 격		
시 험 방 법	본 시험은 KS M 2610 : 2005, KS M 10370 : 2006, KS M 2115 : 2006, ASTM D 6749-02, KS M 2002 : 2006, KPETRO-STM-9-2009 에 의하였음.		
비 고			