"고객과 함께 미래로 나아가는 세계적인 석유관리 전문기관"

KPetro 한국석유관리원 **한국석유관리원호남지사** OIL지키미

수신자 여천NCC(주) 대표
(경유)

제목 석유제품 품질검사 결과통보

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「석유 및 석유대체연료 사업법」 제25조에 의거 2010년 12월 13일 채취한 석유제품 2건에 대한 품질검사 결과는 "합격"임을 알려드리며,

3. 이와 관련하여 문의사항이 있으시면 호남지사 담당자(전화:062-943-4313, 조성모)에게 연락주시면 성실하게 답변드리겠습니다.

붙임 1. 품질검사 결과서 1부
2. 시험결과 성적서 1부. 끝.

한국석유관리원호남지사

12/27

대리 조성모 검사팀장 김영규 호남지사장 김중의

협조자

시행 검사팀-3868 (2010.12.27.) 접수 1/2 ()

우 506-020 광주광역시 광산구 남풍3길 43(도산동 1114) / www.kpetro.or.kr
전화 062-943-4313 전송 062-943-4315 / smjo@kpetro.or.kr / 공개

2011-JAN-28 14:00 From: To:9026050088 P.4

품 질 검 사 결 과 서

회사명 : 여천NCC(주)

검사구분 : 의무검사(석유정제업자, 공장)

시료채취장소	검사품명	건수	시료채취일	B/L No.	탱크번호	판 정
여수공장	용제4호	2	2010. 12. 13	-	UFB-118	합 격
	부생연료유2호			-	UFB-123A	합 격

항 목	품 질 기 준		시험결과
	1호(등유형)	2호(중유형)	2 호
유동점 (℃)	-20.0이하		-50.0 이하
인화점 (Tag,℃)	40이상		48
동점도(40℃, ㎟/s)	0.9이상 ~ 1.8이하	0.9이상 ~ 3.0이하	1.3
90%유출온도(℃)	180이상 ~ 290이하	160이상 ~ 270이하	190
동판부식(50℃, 3h)	1 이하		1
윤과침전물 (부피%)	-	0.5이하	0.1이하
10%잔유중 잔류탄소분(무게%)	0.15이하	15이하	1이하
회 분(무게%)	0.02이하	0.05이하	0.01이하
황 분(무게%)	0.1이하	0.2이하	0.1이하
밀도@15℃(kg/㎥)	850이하	-	-
색 (육안식별)	파란색	검은색	검은색
식별제첨가량(mg/L)	10이상	10이상	16
시료채취원자	2010. 12. 13		
탱 크 번 호	UB-123A		
판 정	합 격		
시 험 방 법	본 시험은 KS M 2610 : 2005, KS M 10370 : 2006, KS M 2115 : 2006, ASTM D 6749-02, KS M 2002 : 2006, KPETRO-STM-9-2009 에 의하였음.		
비 고			