

"고객과 함께 미래를 열어가는 세계적인 석유관리 전문기관"



## 한국석유관리원 호남지역본부




수신자 여천NCC(주) 여수공장 대표  
참조

제목 석유제품 품질검사 결과송부

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 「석유 및 석유대체연료사업법」 제25조에 의거 실시한 석유제품의 품질 검사결과는 "합격"임을 알려드리며, 이와 관련한 문의사항은 호남지역본부 검사관리팀(전화:062-943-4313)으로 연락 주시면 성실하게 답변드리겠습니다.

붙임 품질검사결과서 및 성적서 1부. 끝.

한국석유관리원 호남지역본부



대리 신래곤

과장 김희균

5/31  
호남지역본부장 신성철

참조자

시행 검사관리팀-1349 (2011.04.31.)

접수

619 ( )

우 506-020 광주광역시 광산구 남동3길 43(도산동 1114)

/ www.kpetro.or.kr

전화 062-943-4313 전송 062-943-4315 /

/ 공개

## 부생연료유 시험결과 성적서

회사명 : 이천NCC(주)

항 목	품 질 기 준		시험결과
	1호(농유형)	2호(중유형)	2 호
유동점 (℃)	-20.0이하		-50.0 이하
인화점 (Tag,℃)	40이상		48
동점도(40℃, mm <sup>2</sup> /s)	0.9이상 ~ 1.8이하	0.9이상 ~ 3.0이하	1.7
90%유출온도(℃)	180이상 ~ 290이하	160이상 ~ 270이하	196
농판부식(50℃, 3h)	1 이하		1
불과침전물 (부피%)	-	0.5이하	0.1이하
10%잔유중 잔류탄소분(부세%)	0.15이하	15이하	0.04
회 분(부세%)	0.02이하	0.05이하	0.01이하
황 분(부세%)	0.1이하	0.2이하	0.1이하
면도@15℃(kg/m <sup>3</sup> )	850이하	-	-
색 (육안식별)	파란색	검은색	검은색
식별제첨가량(mg/L)	10이상	10이상	14
시험재취일자	2011. 4. 12		
탱 크 번 호	UB-123A		
판 정	합 격		
시 험 방 법	본 시험은 KS M 2610 : 2005, KS M 10370 : 2006, KS M 2115 : 2006, ASTM D 6749-02, KS M 2002 : 2006, KPETRO-STM-9-2009 에 의하였음.		
비 고			