

"고객과 함께 미래를 열어가는 세계적인 석유관리 전문기관"



한국석유관리원 호남지역본부



수신자 여천NCC(주)여수공장 대표
참조

제목 석유제품 품질검사 결과송부

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 「석유 및 석유대체연료사업법」 제25조에 의거 실시한 석유제품의 품질 검사결과는 "합격"임을 알려드리며, 이와 관련한 문의사항은 호남지역본부 검사관리팀(전화:062-943-4313)으로 연락 주시면 성실하게 답변드리겠습니다.

붙임 품질검사결과서 및 성적서 1부. 끝.

한국석유관리원 호남지역본부



대리 신래곤 임장 김희균 호남지역본부장 신성철

8/20

업조자

시행 검사관리팀-2336 (2011.09.20.) 접수 9/27 ()
우 506-020 광주광역시 광산구 남동3길 43(도산동 1114) / www.kpetro.or.kr
전화 062-943-4313 전송 062-943-4315 / 공개

시험결과 성적서

업체명 : 여천NCC(주)

유 종 : 부생연료유2호

항목	품 질 기 준		시험결과
	1호(등유형)	2호(중유형)	2호
유동점(°C)	20.0이하		50.0
인화점(Tag, °C)	40이상		47
동점도(40°C, mm ² /s)	0.9이상 ~ 1.8이하	0.9이상 ~ 3.0이하	1.4
90%유출온도(°C)	180이상 ~ 290이하	160이상 ~ 270이하	239
동판부식(50°C, 3h)	1이하		1
물과침전물 (부피%)	-	0.5이하	-
10%잔유중 잔류탄소분(무게%)	0.15이하	15이하	0.03
회분(무게%)	0.02이하	0.05이하	0.01미만
황분(무게%)	0.1이하	0.2이하	0.1미만
밀도@15°C(kg/m ³)	850이하	-	-
색 (육안식별)	파란색	검은색	검은색
식별제첨가량(mg/L)	10이상	10이상	17
시료채취일자	2011. 9. 1		
탱 크 번 호	FB 123		
판 정	합격		
시 험 방 법	본 시험은 KS M 2610 : 2005, KS M 10370 : 2006, KS M 2115 : 2006, ASTM D 6749-02, KS M 2002 : 2006, KPETRO-STM-9-2009에 의하였음.		
비 고			