

"고객과 함께 미래를 열어가는 세계적인 석유관리 전문기관"

Petro 한국석유관리원 호남지역본부


수신자 이천NCC(주)여수공장 대표
참조

제목 석유제품 품질검사 결과송부

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 「석유 및 석유대체연료사업법」 제25조에 의거 실시한 석유제품의 품질
검사결과를 “합격”임을 알려드리며, 이와 관련한 문의사항은 호남지역본부 검사관
리팀(전화:062-943-4313)으로 연락 주시면 성실하게 답변드리겠습니다.

붙임 품질검사결과서 및 성적서 1부, 끝.

한국석유관리원 호남지역본부장



신래곤 김희균 호남지역본부장 신성철

812

지령 감사관리팀-2873 (2011. 11. 23.) 접수

호남지역본부 광주광역시 광산구 남동3길 43(도산동 1114)

www.kpetro.or.kr

전화 062-943-4313 팩스 062-943-4315

공개

시험결과 성적서

업체명 : 여천NCC(주)

유 종 : 용재

항 목	품 질 기 준		시험결과
	1호(특유형)	2호(중유형)	2 호
유점점 (°C)	20.0이하		52.0
인화점 (Tag, °C)	40이상		46
농 점점(40°C, mm/s)	0.9이상 ~ 1.8이하	0.9이상 ~ 3.0이하	1.4
90%유출온도(°C)	180이상 ~ 240이하	160이상 ~ 270이하	228
물관부식(50°C, 3h)	1 이하		1
불과산화물 (무게%)		0.5이하	0.01미만
10%산화물 산화산소물(무게%)	0.15이하	15이하	0.03
회 분(무게%)	0.02이하	0.05이하	0.01미만
황 분(무게%)	0.1이하	0.2이하	0.01미만
밀도@15°C (kg/m³)	850이하		-
색 (유연 시험)	파란색	검은색	검은색
식별재질가량(mg/L)	10이상	10이상	17
작성재검일자	2011. 11. 10		
탱 크 번 호	FB 123A		
관 정	합 격		
시 험 방 법	본 시험은 KS M 2610 : 2005, KS M 10370 : 2006, KS M 2115 : 2006, ASTM D 6749-02, KS M 2002 : 2006, KPETRO STM 9-2009 에 의하였음.		
비 고			