

"고객과 함께 미래를 열어가는 세계적인 석유관리 전문기관"

K Petro 한국석유관리원 호남지역본부

수신자 이원NCC(주)여수공장 대표
참조

제목 석유제품 품질검사 결과송부

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 「석유 및 석유대체연료사업법」 제25조에 의거 실시한 석유제품의 품질
검사결과는 "합격"임을 알려드리며, 이와 관련한 문의사항은 호남지역본부 검사관
리팀(전화:062-943-4313)으로 연락 주시면 성실하게 답변드리겠습니다.

붙임 품질검사결과서 및 성적서 1부. 끝.

한국석유관리원 호남지역본부장

대리 신래곤 부장 김희균 호남지역본부장 신성철

첨 1 부

사관 검사관리팀-3261 (2011.12.23.) 접수

우 506-020 광주광역시 광산구 남동3길 43(모산동 1114)

전화 062-943-4313 전송 062-943-4315

 (12/23)
www.kpetro.or.kr

공개

시험결과 성적서

업체명 : 여천NCC(주)

유 종 : 용제

| 항 목 | 품 질 기 준 | | 시험결과 |
|----------------------|--|------------------|--------|
| | 1호(등유형) | 2호(중유형) | 2 호 |
| 운동점 (C) | 20.0이하 | | 50.0 |
| 인화점 (Tag, C) | 40이상 | | 46 |
| 동점도(40C, mm/s) | 0.9이상 ~ 1.8이하 | 0.9이상 ~ 3.0이하 | 1.4 |
| 90%유출온도(C) | 180이상 ~ 290이하 | 160이상 ~ 270이하 | 252 |
| 동화부식(50 C, 3h) | 1 이하 | | 1 |
| 불과점 잔물 (무게%) | - | 0.5이하 | 0.01미만 |
| 10%잔유중 산유탄소분(무게%) | 0.15이하 | 15이하 | 0.03 |
| 회 분(무게%) | 0.02이하 | 0.05이하 | 0.01미만 |
| 황 분(무게%) | 0.1이하 | 0.2이하 | 0.01미만 |
| 밀도@15 C (kg/m) | 850이하 | - | - |
| 색 (육안식별) | 파란색 | 검은색 | 검은색 |
| 식별제잔가량(mg/L) | 10이상 | 10이상 | 18 |
| 시험제취일자 | 2011. 12. 09 | | |
| 탱 크 번 호 | FB 123A | | |
| 권 정 | 참 격 | | |
| 시 험 방 법 | 본 시험은 KS M 2610 : 2005, KS M 10370 : 2006, KS M 2115 : 2006, ASTM D 6749-02, KS M 2002 : 2006, KPETRO-STM-9-2009 에 의하였음. | | |
| 비 고 | | | |