

"고객과 함께 미래를 열어가는 세계적인 석유관리 전문기관"



한국석유관리원 호남지역본부



수신자 수신자 참조
(경유)


제목 석유제품 품질검사 결과 송부

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「석유 및 석유대체연료사업법」 제25조에 의거 채취한 석유제품의 품질검사 결과는 “합격”임을 알려드립니다.

붙임 품질검사 결과서 및 시험결과 성적서 1부. 끝.

한국석유관리원 호남지역본부



수신자 GS칼텍스(주)여수공장장, LG화학 여수공장 대표, 여천NCC(주)여수공장 대표, 호남석유화학 여수 공장 대표, OCI(주)광양공장 대표, (주)태웅 대표

직원 손자흠 검사관리팀장 박준덕 호남지역본부장 김동길

01/30

협조자

시행 검사관리팀-253 (2012.01.30)

접수

Handwritten signature ()

우 506-020 광주광역시 광산구 남동길 11-19번지

<http://www.kpetro.or.kr>

전화 062-943-4312~3 전송 062-943-4315 / haihwabyul@kpetro.or.kr / 공개

"당신의 청렴을 존경하며, 청렴 공공기관의 선봉에 서겠습니다!!"

부생연료유 시험결과 성적서

○ 업소명 : 여천NCC(주)

항 목	품 질 기 준		시험결과
	1호(등유형)	2호(중유형)	2 호
유동점 (℃)	-20.0이하		-50.0 이하
인화점 (Tag,℃)	40이상		48
동점도 (40℃, mm ² /s)	0.9이상 ~ 1.8이하	0.9이상 ~ 3.0이하	1.6
증류성상 (90%유출온도, ℃)	180이상 ~ 290이하	160이상 ~ 270이하	244
동판부식 (50℃, 3h)	1 이하		1
물과 침전물 (부피%)	-	0.5이하	0.1이하
10%잔유중 잔류탄소분(무게%)	0.15이하	15이하	1이하
회분 (무게%)	0.02이하	0.05이하	0.01이하
황분 (무게%)	0.1이하	0.2이하	0.1이하
밀도@15℃(kg/m ³)	850이하	-	-
색 (육안식별)	파란색	검은색	검은색
식별제 첨가량 (mg/L)	10이상	10이상	17
시료채취일자	2012. 1. 11		
탱 크 번 호	FB-123A		
판 정	합격		
시 험 방 법	본 시험은 KS M 2610, KS M 10370, KS M 2115, ASTM D 6749, KPETRO-STM-9-2009에 의하였음.		
비 고			