

"고객과 함께 미래를 열어가는 세계적인 석유관리 전문기관"



한국석유관리원 호남지역본부




수신자 수신자 참조
(경유)

제목 석유제품 품질검사 결과 송부

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 「석유 및 석유대체연료 사업법」 제25조에 의거 채취한 석유제품의 품질검사 결과를 불임과 같이 알려드립니다.

- 불임 1. 품질검사 결과서(2월) 1부
2. 시험결과성적서 1부. 끝.

한국석유관리원 호남지역본부



수신자 GS칼텍스(주)여수공장장, LG화학 여수공장 대표, 여천NCC(주)여수공장 대표, 호남석유화학 여수 공장 대표, OCI(주)광양공장 대표, (주)태웅 대표

직원 손자흠 감사관리팀장 박준덕 호남지역본부장 김동길

02/21

참조지

시행 감사관리팀-493 (2012.02.21)

접수

우 506-020 광주광역시 광산구 남동길 11-19번지

<http://www.kpetro.or.kr>

전화 062-943-4312~3 전송 062-943-4315 / haihwabyul@kpetro.or.kr

/ 공개

"당신의 청렴을 존경하며, 청렴 공공기관의 선봉에 서겠습니다!!"

부생연료유 시험결과 성적서

○ 업소명 : 여천NCC(주)

항 목	품 질 기 준		시험결과
	1호(등유형)	2호(중유형)	2 호
유동점 (℃)	-20.0이하		-50.0 이하
인화점 (Tag, ℃)	40이상		48
동점도 (40℃, mm ² /s)	0.90이상 ~ 1.80이하	0.90이상 ~ 3.00이하	1.5
증류성상 (90%유출온도, ℃)	1800이상 ~ 2900이하	1600이상 ~ 2700이하	244
동판부식 (50℃, 3h)	1 이하		1
물과 침전물 (부피%)	-	0.50이하	0.10이하
10%잔유중 잔류탄소분(무게%)	0.150이하	15이하	10이하
회분 (무게%)	0.020이하	0.050이하	0.010이하
황분 (무게%)	0.10이하	0.20이하	0.10이하
밀도@15℃ (kg/m ³)	850이하	-	-
색 (육안식별)	파란색	검은색	검은색
식별제 첨가량 (mg/L)	100이상	100이상	13
시료채취일자	2012. 2. 8		
탱 크 번 호	FB-123		
판 정	합격		
시 험 방 법	본 시험은 KS M 2610, KS M 10370, KS M 2115, ASTM D 6749, KPETRO-STM-9-2009에 의하였음.		
비 고			