


"고객과 함께 미래를 열어가는 세계적인 석유관리 전문기관"



한국석유관리원 호남지역본부



수신자 여천NCC여수공장 대표
참조

제목 석유제품 품질검사 결과송부

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「석유 및 석유대체연료 사업법」 제25조에 따라 채취한 석유제품의 품질검사 결과를 붙임과 같이 송부합니다.

붙임 1. 품질검사결과서(3월) 1부.
2. 시험결과 성적서(3월) 1부. 끝

한국석유관리원 호남지역본부장



한국석유관리원 호남지역본부장 김동길

대리 손자흠 팀장 박준덕 호남지역본부장 김동길

3/22

협조자

시행 검사관리팀-763 (2012.3.22) 접수 ()

우 506-020 광주광역시 광산구 남동3길 43(도산동 1114) / www.kpetro.or.kr
전화 062-943-4313 전송 062-943-4315 / 공개

부생연료유 시험결과 성적서

○ 업소명 : 여천NCC(주)

항 목	품 질 기 준		시험결과
	1호(등유형)	2호(중유형)	2 호
유동점 (℃)	-20.00이하		-50.0 이하
인화점 (Tag, ℃)	400이상		48
동점도 (40℃, mm ² /s)	0.90이상 ~ 1.80이하	0.90이상 ~ 3.00이하	1.4
증류성상 (90%유출온도, ℃)	180이상 ~ 290이하	160이상 ~ 270이하	241
동판부식 (50℃, 3h)	1 이하		1
물과 침전물 (부피%)	-	0.50이하	0.10이하
10%잔유중 잔류탄소분(무게%)	0.15이하	150이하	10이하
회분 (무게%)	0.020이하	0.050이하	0.01미만
황분 (무게%)	0.10이하	0.20이하	0.10이하
밀도@15℃ (kg/m ³)	8500이하	-	-
색 (육안식별)	파란색	검은색	검은색
식별제 첨가량 (mg/L)	100이상	100이상	11
시료채취일자	2012. 3. 8		
탱 크 번 호	FB-123		
판 정	합격		
시 험 방 법	본 시험은 KS M 2610, KS M 10370, KS M 2115, ASTM D 6749, KPETRO-STM-9-2009에 의하였음.		
비 고			