

"국민에게 신뢰받는 석유 및 석유대체연료 품질·유통관리 전문기관"



한국석유관리원 호남본부



수신 수신자 참조
(경유)

제목 석유제품 품질검사 결과 통보

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「석유 및 석유대체연료 사업법」 제25조 1항에 따라 실시한 석유제품 품질검사 결과를 붙임과 같이 통보합니다.

붙임 1. 시험결과 성적서(10월) 1부.xlsx
2. 품질검사 결과서(10월) 1부.hwp. 끝.

한국석유관리원 호남본부




수신자 LG화학(주)여수공장대표, 여천NCC(주)여수공장장, 동성하이캠(주)여수공장장, 롯데케미칼(주)여수공장장, OCI(주)광양공장대표

직원 최병곤 검사2팀장 홍경의 호남본부장 김동길

10/28

협조자

시행 검사2팀-1704 (2013. 10. 29.) 접수  ()

우 506-020 광주광역시 광산구 남동길 11-19번지 / www.kpetro.or.kr
전화 062-236-0200 전송 062-943-4315 / qldrhsl@kpetro.or.kr / 공개

"당신의 청렴을 존경하며 청렴한세상 청렴 공공기관의 선봉에 서겠습니다."

품 질 검 사 결 과 서

○ 업 소 명 : 여천NCC(주)

○ 검사구분 : 의무검사(부산물인 석유제품 판매업자, 공장)

시료채취장소	제품명	건수	시료채취일	B/L No.	탱크번호	판 정
여천NCC(주)	용제4호	1	2013. 10. 10.	-	UFB118	합 격
	부생연료유2호	1		-	UFB123A	합 격

검사건수 2건

부생연료유 시험결과 성적서

○ 업소명 : 여천NCC(주)

항 목	품 질 기 준		시험결과
	1호(등유형)	2호(중유형)	2 호
유동점 (℃)	-20.00이하		-50.00미만
인화점 (Tag, ℃)	40이상		46
동점도 (40℃, mm ² /s)	0.90이상 ~ 1.80이하	0.90이상 ~ 3.00이하	1.2
증류성상 (90%유출온도, ℃)	180이상 ~ 290이하	160이상 ~ 270이하	205
동판부식 (50℃, 3h)	1 이하		1
물과 침전물 (부피%)	-	0.50이하	0.10이하
10%잔유중 잔류탄소분(무게%)	0.15이하	15이하	0.03
회분 (무게%)	0.020이하	0.050이하	0.01미만
황분 (무게%)	0.10이하	0.20이하	0.1미만
밀도@15℃ (kg/m ³)	850이하	-	-
색 (육안식별)	파란색	검은색	검은색
식별제 첨가량 (mg/L)	100이상	100이상	28
시료채취일자	2013. 10. 10.		
탱 크 번 호	UFB123A		
판 정	합격		
시 험 방 법	본 시험은 KS M 2610, KS M 2010, KS M 2014, KS M ISO 3405, KS M 2018, KS M 10370, KS M 2115, ASTM D 6749, KS M 2027, KS M ISO 12185 KPETRO-STM-9-2009에 의하였음.		
비 고			